

# INFORMATION DER ÖFFENTLICHKEIT GEM. §8A ABS. 1 DER STÖRFALLVERORDNUNG

## Angaben gemäß Anhang V Teil 1:

1.	Name des Betreibers  Standort der Störfall-Anlage:	Tyczka Energy GmbH Blumenstraße 5 82538 Geretsried  Tyczka Energy GmbH Das Loh, 99628 Buttstädt (What3words://versorgen.mauern.laubwälder)
2.	Bestätigungsvermerk:	Die Tyczka Energy GmbH bestätigt, dass der Betriebsbereich der KGV-Anlage Buttstädt den Vorschriften der 12. BImSchV unterliegt und ist definiert als untere Klasse. Die Anlage ist der zuständigen Behörde nach §7 Absatz 1 angezeigt worden.
3.	Erläuterung der Tätigkeiten:	Die kommunale Gasversorgungsanlage dient als Lagerstätte für die Versorgung von Endkunden mit Flüssiggas. Das Flüssiggas wird mit Straßentankwagen angeliefert. Die angelieferte Ware wird in einem Tank zwischengelagert und über ein Rohrleitungsnetz an die Endkunden abgegeben.
4.	Symbol	
5.	Gebräuchliche Bezeichnung der gefährlichen Stoffe:	Erdölgase verflüssigt, Handelsname Propan oder Butan, Nr. gem. CLP-VO: 649-202-00-6.; Flüssiggas ist in der Störfallverordnung im Anhang I Nr. 2.1 als Verflüssigte entzündbare Gase gelistet. Die Mengenschwelle des Betriebsbereichs der KGV-Anlage Buttstädt fällt unter die Spalte 4.
6.	Gefahrenhinweise	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Flüssiggas handelt sich um unter Druck stehende, enorm entzündbare Gase, die bei Erwärmung explodieren kann.</li> <li>Flüssiggas ist schwerer als Luft. Ein Eindringen in die Kanalisation ist zu verhindern.</li> <li>Bei Hautkontakt mit Flüssiggas kann es zu Erfrierungen und Augenschäden kommen.</li> </ul>
7.	Information der Bevölkerung:	Im Falle eines Störfalls wird umgehend die örtliche Feuerwehr alarmiert, die in die Anlage unterwiesen ist. Die Bevölkerung wird ggf. durch Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr oder der Polizei gewarnt. Weiterhin werden ggf. Information durch das Radio an die Bevölkerung

		<p>Weitergegeben. Soweit möglich und sinnvoll wird die Tyczka Energy GmbH die Bevölkerung über die Internetseite informieren.</p>
8.	Letzte vor-Ort-Besichtigung:	<p>Die letzte Vor-Ort-Besichtigung nach § 17 Absatz 2 erfolgte am 16.09.2021 durch das Landratsamt Sömmerda, Untere Immissionsschutzbehörde, Bahnhofstraße 9, 99610 Sömmerda. Weitere ausführlichere Informationen zur Vor-Ort-Besichtigung und zum Überwachungsplan nach § 17 Absatz 1 unter Berücksichtigung des Schutzes öffentlicher oder privater Belange nach den Bestimmungen des Bundes und der Länder über den Zugang zu Umweltinformationen können auch hier auf Anfrage eingeholt werden</p>
9.	Weiterführende Informationen	<p>Weitere Informationen zum Thema Störfall und Gefahrstoff können den folgenden Verordnungen entnommen werden: 12. BImSchV, (Störfall-V.), CLP-Verordnung.</p> <p>Bei weitergehenden Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:</p> <p><b>Tyczka GmbH</b> Leiter SHEQ und Störfallbeauftragter Markus Lang Blumenstraße 5 82538 Geretsried Telefon: 0173 – 3966 704 <a href="mailto:Markus.lang@tyczka.de">Markus.lang@tyczka.de</a></p> <p><b>Wir empfehlen zudem die Nutzung einer Katastrophenschutz-Warn-App wie KATWARN oder NINA.</b></p> <p>Wer technische Hilfe benötigt, kann sich auch an den Tyczka Energy-Notdienst unter der Notfallnummer 0800 2566611 wenden.</p> <p>Benötigen Sie weitere Information unter Berücksichtigung des Schutzes öffentlicher oder privater Belange nach den Bestimmungen des Bundes und der Länder über den Zugang zu Umweltinformationen, können Sie diese im Landratsamt Sömmerda, Untere Immissionsschutzbehörde, Bahnhofstraße 9, 99610 Sömmerda erfragen</p>