

Wintercamping – aber sicher!

Sicherheitstechnische Hinweise für Campingplatzbetreiber und Wintercamper

Grundlagen

Technische Regeln Flüssiggas für Flaschen-Anlagen in Wohnwagen ohne Räder (Mobilheime) und DVGW-Arbeitsblatt G 607 für Campingwohnwagen und Campingbusse.



Als Energiequelle sind 22 oder 33 kg Propan-Flaschen gut geeignet. Solche Flaschen sind Eigentum des Lieferanten. Sie können nur gegen Tyczka Energy Flaschen (Pfand) getauscht werden und entsprechen den Gefahrgutbestimmungen. Sie gelten vor der Erstverwendung als technisch dicht. Verantwortlich hierfür ist der Flaschenabfüllbetrieb.

Falsche Flaschenaufstellung birgt Gefahren

Diese Art der Flaschenaufstellung entspricht nicht den Sicherheitsvorschriften und stellt damit ein großes Sicherheitsrisiko dar! Flaschen können umfallen, Verbindungen reißen, Gas frei werden. Unbefugte haben leichtes Spiel. Der Verwender (Camper) haftet für sicheren Umgang.



So ist es richtig!

Die Flasche wird stehend und gesichert im Schrank gelagert; der Schrank mit Entlüftung ist auf standfestem Boden befestigt. Darüber hinaus ist der Schrank mit gelben Sicherheitshinweisen versehen. Im Flaschenschrank oder in seiner unmittelbaren Umgebung dürfen keine Zündquellen vorhanden sein.

Prüfbefugnisse – Intervalle

Für Versorgungsanlagen durch private Betreiber in Mobilheimen gilt die 10-jährige Prüffrist, die durch eine befähigte Person nach BetrSichV oder einen Fachbetrieb durchgeführt werden muss. Eine Prüfbescheinigung muss ausgestellt werden. Grundsätzlich muss vor jeder Inbetriebnahme die Dichtheit der Anschlüsse/Schläuche/Regler anhand eines schaumbildenden Mittels unter Betriebsdruck geprüft werden. Bei dieser Prüfung dürfen sich keine Blasen bilden. Flaschen-Anlagen in Wohnwagen/Campingbussen sind durch einen Sachkundigen nach G 607 im 2-jährigen Turnus zu prüfen.

Die gültige Prüfbescheinigung ist dem Campingplatzbetreiber auf Verlangen vorzulegen oder der er kann nach G 607 die Prüfung gegen Gebühr durchführen.



Entleerte Flaschen dürfen immer nur mit Schutzkappe und Verschlussmutter abgestellt werden und sind gegen Umfallen zu sichern. Das Ventil muss stets zugedreht sein.

Merkblatt inhaltlich

zur Kenntnis genommen:
 Datum Unterschrift Kfz-Nr. Wintercamper

Übergeben von:

Tyczka Energy GmbH
 Blumenstraße 5, 82538 Geretsried
 Fon 08171 627-0, Fax 08171 627-100
 www.tyczka-energy.de

Trotz sorgfältiger Bearbeitung keine Gewähr.
 Nachdruck nur mit Genehmigung des Herausgebers.